

Информация
по **ГБОУ ООШ пос. Кошелевка** о результатах прокурорского реагирования за 2023 год

№ п/п	Полное наименование ОУ	Акт прокурорского реагирования (дата, №, какой прокуратурой вынесен)	Выявленные нарушения	Сведения о мерах принятых в ОУ для устранения нарушений
1	государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа пос. Кошелевка муниципального района Сызранский Самарской области	Представление Прокуратуры Сызранского района от 21.03.2023 г. № 21-03-2023/Прдп261-23-243, об устранении нарушений требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, о противодействии терроризма	Нарушения п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» имеются трещины и иные нарушения целостности стекла в двух окнах рекреации. Отделка потолка и стен в музее, мастерской и спортивном зале.	Написаны письма а Администрацию Сызранского района.
2	государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа пос. Кошелевка муниципального района Сызранский Самарской области СП «Детский сад» ГБОУ ООШ пос. Кошелевка	Представление Прокуратуры Сызранского района от 21.03.2023 г. № 21-03-2023/Прдп261-23-243, об устранении нарушений требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, о противодействии терроризма	Над эвакуационным выходом, ведущим из разновозрастной группы непосредственно наружу не установлен световой оповещатель «Выход»	Написаны письма а Администрацию Сызранского района.

Директор *Юсупова* Л.Е.Юсупова



C=RU, O=ГБОУ ООШ пос.
Кошелевка, CN=Юсупова
Людмила Евгеньевна,
E=koshel_sch@samara.edu.ru
00aad7e73c7e71cd78
2023.03.23 22:12:41+04'00'