

АКТ

проверки организации горячего питания обучающихся в ГБОУ ООШ пос. Кошелевка

Дата проведения проверки: 09.01.2025

Состав комиссии:

Юсупова Л.Е. - директор школы;

Марченко Н.В. - ответственный за организацию горячего питания;

Власова С.Г. - зам. директора по АХЧ;

Крекшина И.А. - классный руководитель;

Медведева Е.С. - представитель родительской общественности .

Кудрин А.В. - представитель родительской общественности .

	Выполнение мероприятий:	Да/нет
1.	В ОО созданы условия по соблюдению санитарно — эпидемиологических требований по организации горячего питания:	Да
1.1.	обеспечена необходимая материально — техническая база (оснащение, технологическое и холодильное оборудование, вентиляция, горячее и холодное водоснабжение, канализация, столовая мебель)	Вентиляци- онный пре- бует ремонт
1.2.	обеспечено достаточное количество посадочных мест в столовой	Да
1.3	организованы перемены для приема пищи продолжительностью не менее 20 минут	Да
1.4	обеспечено необходимое количество умывальников перед обеденным залом, оснащенных средствами гигиены	Да
1.5	разработано и утверждено меню, соответствующее физиологическим нормам	Да
1.6	организован рациональный режим питания	Да
2.	Укомплектованность пищеблока работниками,	Да

	прошедшими в полном объеме медицинские осмотры и гигиеническое обучение, недопущение к работе лиц признаками инфекционных заболеваний, соблюдение правил личной гигиены персоналом пищеблоков	
3.	Обеспечено качество и безопасность пищевых продуктов и продовольственного сырья, поступающего на пищеблок при наличии сопроводительных документов	Да
3.1	организован контроль за соблюдением сроков годности, условий хранения пищевых продуктов, поставляемых в ОО	Да
4.	Пищеблок обеспечен доброкачественной питьевой водой	Да
5.	Обеспечена исправность технологического и холодильного оборудования, оснащение пищеблока необходимым оборудованием, инвентарем, посудой	Да
6.	Обеспечено проведение в помещениях пищеблока и столовой дезинфекционных мероприятий, генеральной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств	Да
7.	В ОО организован контроль со стороны администрации ОО, медицинских работников, родительской общественности за работой пищеблока, организацией питания обучающихся	Да
8.	Имеются ли нарушения, выявленные в ходе контрольных (надзорных) профилактических мероприятий, а также нарушения, выявленные специалистами Роспотребнадзора в ходе совместных с органами прокуратуры проверок, проведенных в ноябре — декабре 2024 года	Да
8.1	<p>НАРУШЕНИЯ:</p> <p><i>Предписание от уполномоченных выявленных нарушений обязательных требований № 17-05/81 от 22.12.2024 г.</i></p> <p><i>В соответствии требований п. п. 2.12., 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»</i></p>	<p>Дата исправления:</p> <p><i>01.08.25г.</i></p>

на пищеблоке, в зоне мойки
кухонной посуды, выявляющей
се источником выделения
влаги, установить локаль-
ную вытяжную систему
производительные помеще-
ние пищеблока оборудовать
стеновой приточно-
-вытяжной вентиляцией.

Подписи членов комиссии:

- Юсупова Л.Е. / Юсупова / - директор школы;
- Марченко Н.В. / Марченко / - ответственный за организацию горячего питания;
- Власова С.Г. / Власова / - зам. директора по АХЧ;
- Крекшина И.А. / Крекшина / - классный руководитель;
- Медведева Е.С. / Медведева / - представитель родительской общественности
- Кудрин А.В. / Кудрин / - представитель родительской общественности .